

东莞市轨道交通有限公司运营分公司车辆段净水设备

采购清单

序号	名称	技术要求	数量	单位
1	净水器	<p>(1) 壁挂式，净化方式为 ro 反渗透，产水量不小于 60L/小时。</p> <p>(2) 出水水质需符合 GB 5749-2012《生活饮用水卫生标准》的规定。产品需符合 GB/T 30306-2013《家用和类似用途饮用水处理内芯》、GB/T30307—2013《家用和类似用途饮用水处理装置》、GB/T 19249-2003《反渗透水处理设备》的相关标准。</p> <p>(3) 所配管线采用 PE 或性能更优的材质，设备外壳、编织网软管采用不锈钢或性能更优的材质，各配件需符合 GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的相关标准。</p> <p>(4) 卖方包安装（含完成安装所需的所有辅材）。</p>	38	台
2	中央管道过滤器	<p>(1) 壁挂式或台下式，净化方式为 ro 反渗透，产水量不小于 2.5 吨/小时，可接三个以上用水点。</p> <p>(2) 出水水质需符合 GB 5749-2012《生活饮用水卫生标准》的规定。产品需符合 GB/T 30306-2013《家用和类似用途饮用水处理内芯》、GB/T30307—2013《家用和类似用途饮用水处理装置》、GB/T 19249-2003《反渗透水处理设备》的相关标准。</p> <p>(3) 所配管线采用 PE 或性能更优的材质，设备外壳、编织网软管和水龙头采用不锈钢或性能更优的材质，各配件需符合 GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的相关标准。</p> <p>(4) 卖方包安装（含完成安装所需的所有辅材）。</p>	1	台
3	全自动净化电开水器	<p>(1) 柜式机，净化方式为 ro 反渗透，电源为 220V，温热型，热水供水量不小于 20L/小时，温水供水量不小于 80L/小时。</p> <p>(2) 出水水质需符合 GB 5749-2012《生活饮用水卫生标准》的规定。产品需符合 GB/T 30306-2013《家用和类似用途饮用水处理内芯》、GB/T30307—2013《家用和类似用途饮用水处理装置》、GB/T 19249-2003《反渗透水处理设备》的相关标准。</p> <p>(3) 所配管线采用 PE 或性能更优的材质，设备外壳、编织网软管、水龙头采用不锈钢或性能更优的材质，各配件需符合 GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的相关标准。</p> <p>(4) 卖方包安装（含完成安装所需的所有辅材）。</p>	1	台